



CABLE DE GUARDIA: A°G° 70mm ²	SOLUCION 1: A AMBOS LADOS	C.ROTURA: 95% C.M.R.T.C.
DIAMETRO: 10.5 mm	SOLUCION 2: A UN LADO	C.DESLIZAMIENTO: 85% C.M.R.T.C.
ESTRUCTURA: H°A°	TORQUE DE AJUSTE: 5kg.m	C.TRABAJO: 40% C.M.R.T.C.

No.	DENOMINACION	CODIGO	PESO	No.	DENOMINACION	CODIGO	PESO
5	MORSETO C.1.70	80199510	0.47	10			
4	GRILLETE 5/8 REVIRADO 90°	385.260.33	0.70	9			
3	ESTRIBO SIMPLE Ø3/4"	801.995.53	2.30	8			
2	MORSA RG 4 C/ OREJA	385.261.42	3.20	7			
1	ESTRIBO DOBLE Ø3/4"	801.995.54	3.80	6			

* TORQUE DE AJUSTE: MORSETO C.1.70: 2kg.m
 * TERMINACION: ELEMENTOS FERROSOS, GALVANIZADOS POR INMERSION EN CALIENTE s/IRAM.NIME 20022 Y EN.ISO.1461
 * TOLERANCIAS ± 3% * NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE INTRODUCIR MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO

DESIGNACION:			ESCALA: S/E		
RETENCION CABLE DE GUARDIA			SECCION: CATALOGO		
			REVISION: S.S		
CODIGO: 801 REU 06	PLANO N°: 15-1RCG-06-1	FECHA: OCT/08	APROBO: J.T		
DOCUMENTOS VINCULANTES		PREPARO: F.A			
CUMPLE CON: LAT. PILAR. 1					
ELECTRO CORDOBA S.A.			Ingenieria de Producto		